CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO - PT

Protocolo Vistoria Nº.: 262552-2/2023

Projeto Técnico Nº.: 053707/3557105/2014

Endereço: RUA ITACOLOMI, 3095

Bairro: PATRIMONIO NOVO   Município: VOTUPORANGA

Ocupações: Escola em geral

01. Adequação ao Projeto:

1 - Houve ampliação de área construída.

2 - Houve alteração de leiaute prejudicando o caminhamento para utilização dos equipamentos de proteção contra incêndio.

39. Sistema centralizado com baterias:

1 - O sistema não funcionou.

40. Iluminação de emergência - Sistema por blocos autônomos:

1 - Há luminárias que não estão em funcionamento.

43. Extintores de incêndio:

1 - Há extintor despressurizado.

44. Hidrantes e mangotinhos:

1 - Há abrigo de hidrante sem mangueira.

49. Central de GLP:

1 - Há fontes de calor há menos de 3,00 m central.

Observações Orientações

Remanejar a máquina do ar condicionado que está sobre a laje da central de GLP. Atualizar o projeto técnico, com as alterações de leiaute, ampliações, indicação do pavimento inferior e outras alterações caso haja. Há hidrante sem mangueira. O sistema de iluminação de emergência não está em funcionamento. o extintor de pó químico no corredor de acesso a quadra está despressurizado, providenciar manutenção nos abrigos de mangueira que estão enferrujados. Há luminária de emergência da quadra que não estão em funcionamento. O acionador manual junto a bomba de incêndio não está em funcionamento. O teste de hidrante/ bomba juntamente com a brigada de incêndio será efetuado no retorno da vistoria.

- [x] Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.
- [ ] Vistoria APROVADA.
- [ ] VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

terça-feira, 12 de setembro de 2023

Acompanhante: MARIA HELENA   RG: 17402117-3   Fone: (17) 99267-4392

Vistoriante: SUBTEN PM SERGIO RODRIGO RAMALHO MATTA

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO