CORPO DE BOMBEIROS - PMESP
VIA FÁCIL BOMBEIROS

RELATÓRIO DE VISTORIA DE PROJETO TÉCNICO SIMPLIFICADO - PTS

Protocolo Vistoria Nº.:	257726-2/2023		
Projeto Técnico Nº.:	246128/3557105/2022		
Endereço:	RUA ANTÔNIO PINATTE, 980		
Bairro:	Belo Horizonte II	Município:	VOTUPORANGA
Ocupações:	Pré-escola		

01. Adequação ao Projeto

1 - O endereço não corresponde ao projeto técnico simplificado.
2 - Área construída maior que a área informada.

17. Extintores de incêndio:

1 - Há extintores que não foram instalados.

Observações Orientações

A ÁREA TOTAL INFORMADA DA EDIFICAÇÃO NÃO CORRESPONDE À ÁREA EXISTENTE. A NOVA ÁREA CONSTRUÍDA JÁ ESTÁ EM FUNCIONAMENTO. HÁ EXTINTORES QUE NÃO FORAM INSTALADOS. A CENTRAL DE ALARMES ESTÁ INSTALADA EM LOCAL INADEQUADO (SEM VIGILÂNCIA PERMANENTE). FALTA LEGENDA NA CENTRAL DE ALARMES COM AS NUMERAÇÕES CORRESPONDENTES DOS HIDRANTES. NUMERAR OS HIDRANTES CONFORME A LEGENDA. FALTA A PINTURA DO REGISTRO DE RECALQUE BEM COMO A SUBSTITUIÇÃO DA ADAPTAÇÃO DO ENGATE DO BOCAL (DE 38MM PARA 63MM). O TESTE DE HIDRANTE/ MANGOTINHO COM A BRIGADA DE INCÊNDIO SERÁ REALIZADA NO RETORNO DA VISTORIA.

- [x] Vistoria COMUNICADA, o interessado pode solicitar nova vistoria junto ao Serviço de Segurança contra Incêndio, assim que as pendências forem sanadas.
- [ ] Vistoria APROVADA.
- [ ] VISTORIADA. Aguardando documentação. Para a liberação do AVCB o interessado deverá entregar todos os documentos pendentes em até 30 dias da data de emissão deste parecer sob pena de ter a vistoria comunicada.

quarta-feira, 6 de setembro de 2023

Acompanhante:	VANESSA CAROLINA	RG: 33643954-4	Fone: (17) 99604-7036
Vistoriante:	SUBTEN PM SERGIO RODRIGO RAMALHO MATTA		

Nota: Este relatório não contempla toda a legislação pertinente. Na ausência de campo específico, anotar as irregularidades no campo "OBSERVAÇÕES".

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DOUGLAS LISBOA DA SILVA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 5-SGHW-L3AN-6VQQ-3GJW
e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO ... CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.