

Proc. Administrativo 18- 11.798/2025

De: Ricardo S. - SAEV-DTCOP-DTESG

Para: SEGAB-DAAL - DEPARTAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS - A/C João F.

Data: 13/06/2025 às 16:17:07

Setores envolvidos:

SEGAB, SEGAB-DAAL, SEPLAN, SEPLAN-AGADM, SEPLAN-DG, SEFAZ-DFP, SETRANS, SAEV-GABSUP,
SAEV-DTCOP, SAEV-DTCOP-DTESG, SAEV-DMAMB, SEFAZ-DFP-FPA, SEPLAN-DG-DRBP, APAD

Req 166 2025 Moreno - Informações sobre a área do posto de combustível do Distrito de Simonsen

VENHO INFORMAR QUE ESTA DIVISÃO DESCONHECE QUALQUER DESCARTE DE ÓLEO NO LOCAL DE FORMA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA.

INFORMAMOS TAMBÉM QUE EM 11/09/2024 ESTA DIVISÃO REALIZOU UMA VISTORIA NA CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO DO ESTABELECIMENTO EM QUESTÃO E QUE O MESMO ATENDEU AS EXIGÊNCIAS CONFORME ORDEM DE SERVIÇO EM ANEXO.

ATENCIOSAMENTE,

—
Ricardo Augusto Savoine
CHEFE DA DIVISÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Anexos:
ORDEM_DE_SERVICO_4366855.pdf

SOLICITAÇÃO			
10 Protocolo 4366855	20 Data Solicitação 09/09/2024 16:21	30 Atendente 160 - Ricardo Augusto Savoine	
40 Serviço Solicitado 525 - COLETA DE ÓLEOS E GRAXAS			
50 Descrição Solicitação COLETA DE AMOSTRA PARA ANÁLISES DE pH, MATERIAIS SEDIMENTÁVEIS E SUBSTÂNCIAS SOLÚVEIS EM HEXANO.			
60 Solicitante RICARDO SAVOINE		70 Telefone	
ATENDIMENTO - Unidade Comercial			
80 Matrícula 684650-5	90 Localização 01.01.0010.0005.3590.0001	590 HD Y20F244962	R C 1
100 Cliente KARINE LOPES MEIRA - ME			I P
110 Endereço (1296) Avenida MARIANO CORTE - SIMONSEN			120 Número 1180
130 Complemento AUTO POSTO		140 Bairro DST SIMONSEN	
SERVIÇO EXECUTADO			
150 Serviço Executado 525 - COLETA DE ÓLEOS E GRAXAS		160 Quantidade Executado	
170 Setor Execução Efluentes	180 Equipe	190 Funcionário 19 - Camila Esteves da Silva	
200 Parecer Foi realizado coleta e análise da amostra, conforme os resultados abaixo: pH = 6,78 (ATENDE) Materiais sedimentáveis = 1 ml/l (ATENDE) Óleo e graxas = 134 mg/l (ATENDE) Os resultados devem atender os parâmetros estabelecidos pelo DECRETO ESTADUAL 8.468/76 Art 19-A - Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados em sistema de esgotos, provido de tratamento com capacidade e de tipo adequados, conforme previsto no § 4º deste artigo se obedecerem às seguintes condições: I - pH entre 6,0 (seis inteiros) e 10,0 (dez inteiros); III - materiais sedimentáveis até 20 ml/l (vinte mililitros por litro) em teste de 1 (uma) hora em "cone Imhoff"; IV - ausência de óleo e graxas visíveis e concentração máxima de 150 mg/l (cento e cinquenta miligramas por litro) de substâncias solúveis em hexano.			
PERÍODOS			
	DATA/HORA INÍCIO	DATA/HORA FIM	
Execução	11/09/2024 11:30	11/09/2024 16:30	
USO DE MATERIAIS			
Código	Quantidade	Descrição	
USO DE VEÍCULOS			
Placa	KM Início	KM Final	

Assinado por 2 pessoas: RICARDO AUGUSTO SAVOINE e LUCIANO NUCCI PASSONI para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://votuporanga.1.doc.com.br/verificacao/F75-6998-2156-DA85> e informe o código F-75-6998-2156-DA85



SOLICITAÇÃO		
10 Protocolo 4366855	20 Data Solicitação 09/09/2024 16:21	30 Atendente 160 - Ricardo Augusto Savoine
40 Serviço Solicitado 525 - COLETA DE ÓLEOS E GRAXAS		
50 Descrição Solicitação COLETA DE AMOSTRA PARA ANÁLISES DE pH, MATERIAIS SEDIMENTÁVEIS E SUBSTÂNCIAS SOLÚVEIS EM HEXANO.		
60 Solicitante RICARDO SAVOINE		70 Telefone





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F175-6998-2156-DA85

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICARDO AUGUSTO SAVOINE (CPF 214.XXX.XXX-52) em 13/06/2025 16:17:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO NUCCI PASSONI (CPF 102.XXX.XXX-81) em 13/06/2025 16:17:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/F175-6998-2156-DA85>

