

## Proc. Administrativo 3- 24.561/2025

---

**De:** Rodrigo P. - SAEV-DTCOP

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 01/10/2025 às 07:23:34

**Setores envolvidos:**

SEGAB-DAAL, SAEV-GABSUP, SAEV-DTCOP, APAD

### Req 248 25 Abdala - Informações sobre a manutenção de galeria na Acre esquina com a Pernambuco

Em atenção ao Requerimento, por meio do qual solicita informações sobre a atuação de servidores da SAEV Ambiental em serviços executados na esquina da Rua Acre com a Rua Pernambuco, cumpre-nos esclarecer o que segue:

1. O problema identificado pela SAEV Ambiental no referido cruzamento estava relacionado a um **registro instalado na adutora de água que passa pelo local**. Este registro se encontrava a uma profundidade superior a 4 (quatro) metros, o que dificultava sobremaneira a realização das manobras de abertura e fechamento sempre que necessárias para a operação da rede de abastecimento.
2. Considerando essa dificuldade operacional, a obra em questão não consistiu em simples reparo, mas sim na **retirada do registro do ponto original e na sua reinstalação em novo local**. O equipamento foi realocado para a Rua Acre em frente ao nº 3467, em local onde a mesma adutora se encontra em menor profundidade (1,20 m).
3. Essa adequação possibilita maior segurança e eficiência na execução das manobras pelas equipes da autarquia, garantindo a continuidade e confiabilidade do abastecimento de água à população.

Ressalta-se que a intervenção foi de caráter **estritamente técnico e preventivo**, voltada à melhoria da operação da rede, e não à reparação de eventual dano relacionado à obra anteriormente executada.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

—  
**Rodrigo Ruvina Parisi**

*Chefe de Divisão de Operação e Manutenção*



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 80F5-9BA0-016B-C177

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIANO NUCCI PASSONI (CPF 102.XXX.XXX-81) em 01/10/2025 15:44:36 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/80F5-9BA0-016B-C177>